



UITGANGSPUNTEN

Ligingsvolgorde conform NEN 7171-1
 Huisaansluiting riool conform rioolverordening 2014 tussen -60 en -80 cm op de erfgrens tov maaiveld aanbieden (Ø 125/Ø160)
 Om graafschade te minimaliseren Hoofdgasleiding, water en gas alle drie dezelfde bovenkant (- 100 cm tov stoephoogte)
 Data en telecom bob op 50 cm minus stoephoogte; boven huisaansluiting riool; derhalve kunnen deze ook op 1 tegelbreedte (15 cm) van de erfgrens gelegd worden
 Data en telecom kunnen naast elkaar liggen dezelfde strook, zodat de hellingshoek naar electra toch zo maximaal is.

telecom/data
 water
 gas
 laagspanning/openbare verlichting
 middenspanning

-/- 50 mv binnenonderkantkant buis/leiding
 -/- 100 mv bovenkant buis/leiding
 -/- 100 mv bovenkant buis/leiding
 -/- 85 mv bovenkant buis/leiding
 -/- 100 mv bovenkant buis/leiding